



## Poročilo o izvedeni nalogi

### Komunala Črnomelj, d.o.o. - spremljanje kakovosti pitne vode

Evidenčna oznaka: 2300-25/19436-26/85483

Naročnik: JAVNO PODJETJE KOMUNALA ČRNOMELJ D.O.O.  
BELOKRANJSKA CESTA 24 A  
8340 Črnomelj

Naročilo: Pogodba (sklop 5) št. , PJN-I00020/2024, z dne 01.01.2025

Izvajalci: Oddelek za pitne in kopalne vode  
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto

Vodja naloge: Anton Škrbec, dipl.san.inž.

Skrbnik vzorca: Dario Rahija, dipl.san.inž.

Novo mesto, 24.08.2026

Oddelek za pitne in kopalne vode  
Vodja naloge:

Anton Škrbec, dipl.san.inž.

Čas certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Poročilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.  
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



## Podatki o vzorcu

|                       |                                                                                 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Vzorec:               | Pitna voda - VH Blatnik - iztok (pipa št. 20)                                   |
| Številka vzorca:      | 26/85483                                                                        |
| Namen:                | Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo                                  |
| Naročnik:             | JAVNO PODJETJE KOMUNALA ČRNOMELJ D.O.O., BELOKRANJSKA CESTA 24 A, 8340 Črnomelj |
| Vzorec odvzel:        | Dario Rahija, NLZOH OPKV                                                        |
| Čas odvzema:          | 20.08.2026 08:05                                                                |
| Mesto odvzema:        | Vodovod Semič-Črnomelj - po pripravi, VH Blatnik - iztok (pipa št. 20)          |
| Vzorec sprejel:       | Dario Rahija                                                                    |
| Kraj in čas sprejema: | Novo mesto, 20.08.2026 12:39                                                    |

## Ocena rezultatov

Prikazani so rezultati z določenimi kriteriji.

| Parameter                      | Rezultat   | Enota      | Izražen kot/na | Kriterij                  | Skladnost |
|--------------------------------|------------|------------|----------------|---------------------------|-----------|
| <b>Terenske meritve</b>        |            |            |                |                           |           |
| Temperatura vode               | 11.0       | °C         |                | /                         | /         |
| Klor-prosti                    | 0.28       | mg/L       | LOQ            | /                         | /         |
| <b>Mikrobiološki parametri</b> |            |            |                |                           |           |
| Escherichia coli               | ni najdeno | CFU/100 mL |                | 0                         | skladen   |
| Koliformne bakterije           | ni najdeno | CFU/100 mL |                | 0                         | skladen   |
| Število kolonij pri 22 °C      | <10        | CFU/mL     |                | brez neobičajne spremembe | /         |
| Število kolonij pri 36 °C      | <10        | CFU/mL     |                | 100                       | skladen   |

### Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:

Uredba o pitni vodi, Ur. list RS, št. 61/2023 in 192/2026, Priloga 1

### Ocena rezultatov:

Rezultati preizkušanih parametrov ne presegajo mejnih vrednosti, določenih v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023 in 192/2026).

Rezultate preizkušanih parametrov glede na mejne vrednosti, določene v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023 in 192/2026) ocenjujemo kot zdravstveno ustrezne.



**Priloge poročila:**

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-25/19436-26/85483-T

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4002-25/19436-26/85483-M



## Poročilo o preskušanju

**Vzorec:** Pitna voda - VH Blatnik - iztok (pipa št. 20)  
**Matriks:** Pitna voda  
**Številka vzorca:** 26/85483  
**Namen:** Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo  
**Naloga:** Komunala Črnomelj, d.o.o. - spremljanje kakovosti pitne vode  
**Skrbnik vzorca:** Dario Rahija, dipl.san.inž.  
**Naročnik:** JAVNO PODJETJE KOMUNALA ČRNOMELJ D.O.O., BELOKRANJSKA CESTA 24 A, 8340 Črnomelj  
**Naročilo:** Pogodba (sklop 5) št. , PJN-I00020/2024, z dne 01.01.2025  
**Predmet vzorčenja:** Trenutni vzorec pitne vode iz sistema za oskrbo s pitno vodo.  
**Plan vzorčenja:** DN 257760, 20.08.2026  
**Mesto odvzema:** Vodovod Semič-Črnomelj - po pripravi, VH Blatnik - iztok (pipa št. 20)  
**Metoda vzorčenja:** SIST ISO 5667-5:2007 v povezavi z ISO 19458:2006  
**Način vzorčenja:** Način A (pitna voda iz distribucijskega omrežja)  
**Stanje vzorca:** Vzorec ustreza kriterijem za sprejem  
**Odvzem vzorca** **Sprejem vzorca** **Datum poročila:** 24.08.2026  
**Datum in ura:** 20.08.2026 08:05 **Datum in ura:** 20.08.2026 12:39  
**Odvzel:** Dario Rahija, NLZOH OPKV **Sprejel:** Dario Rahija  
**Slika oz. shema mesta odvzema / vzorca:**  
VH Blatnik - iztok (pipa št. 20)





## Vremenski podatki

Vreme pred vzorčenjem                      vzorčenje po obdobju suhega vremena  
Vreme v času vzorčenja                      suho, sončno

## Rezultati preskušanja

| Parameter               | Rezultat<br>Opomba | Enota | Izražen<br>kot/na | Metoda<br>Kraj izvedbe                       | Začetek /<br>zaključek<br>analize |
|-------------------------|--------------------|-------|-------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Terenske meritve</b> |                    |       |                   |                                              |                                   |
| Temperatura vode        | 11.0               | °C    |                   | SIST DIN 38404-4:2000, na<br>mestu odvzema   | 20.08.26<br>20.08.26              |
| Klor-prosti             | 0.28               | mg/L  | LOQ               | SIST EN ISO 7393-2:2018,<br>na mestu odvzema | 20.08.26<br>20.08.26              |

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

Vodja naloge:  
Anton Škrbec, dipl.san.inž.

Elektronsko podpisal Anton Škrbec, dipl.san.inž. ob 24.08.2026 13:29

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.  
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.  
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



## Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

**Vzorec:** Pitna voda - VH Blatnik - iztok (pipa št. 20)  
**Matriks:** Pitna voda  
**Številka vzorca:** 26/85483; Lab. št.: 26/8979  
**Namen:** Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo  
**Naloga:** Komunala Črnomelj, d.o.o. - spremljanje kakovosti pitne vode  
**Skrbnik vzorca:** Dario Rahija, dipl.san.inž.  
**Naročnik:** JAVNO PODJETJE KOMUNALA ČRNOMELJ D.O.O., BELOKRANJSKA CESTA 24 A, 8340 Črnomelj  
**Naročilo:** Pogodba (sklop 5) št. , PJN-I00020/2024, z dne 01.01.2025  
**Mesto odvzema:** Vodovod Semič-Črnomelj - po pripravi, VH Blatnik - iztok (pipa št. 20)  
**Stanje vzorca:** Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

### Odvzem vzorca

**Datum in ura:** 20.08.2026 08:05

**Odvzel:** Dario Rahija, NLZOH OPKV

### Prevzem vzorca

**Datum in ura:** 20.08.2026 12:41

**Prevzel:** Nastja Hočevnar

**Datum poročila:** 24.08.2026

## Rezultati preskušanja

| Parameter                 | Metoda, Kraj izvedbe                               | Rezultat   | Enota      | Začetek / zaključek analize |
|---------------------------|----------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------|
| Escherichia coli          | ISO 9308-1:2014, NM                                | ni najdeno | CFU/100 mL | 20.08.2026<br>21.08.2026    |
| Koliformne bakterije      | ISO 9308-1:2014, NM                                | ni najdeno | CFU/100 mL | 20.08.2026<br>21.08.2026    |
| Število kolonij pri 22 °C | ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, NM | < 10       | CFU/mL     | 20.08.2026<br>24.08.2026    |
| Število kolonij pri 36 °C | ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, NM | < 10       | CFU/mL     | 20.08.2026<br>24.08.2026    |

**Analitik:**  
Brigita Weiss, dipl. san. inž.

**Odgovorna oseba:**  
mag. Matjaž Retelj, univ. dipl. mikrobiolog  
Elektronsko podpisal mag. Matjaž Retelj, univ. dipl. mikrobiolog ob 24.08.2026 12:14:44

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.  
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.  
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.